


安全防護檢查疏漏，致延誤救援時機案例

定期安全督導檢查，為先期發掘潛存影響安全因素，弭患於未然的重要手段，以下二則案例，一為緊急求援連絡專線警鈴；一為緊急災害逃生緩降機，由於平日疏於檢查與保養，在緊急狀況時，非但無法發揮預期救援功能，反而成為救災的絆腳石：

(一) 某國營機構架設通往管區警察局之專線警鈴，因未定期實施測試，某日，該機構適值發生竊案，警衛人員在按下專線警鈴時，卻發覺未有反應，經改以電話連絡，又發現電線已被切斷，而延誤救援時效。

(二) 某消防機構人員，某日受邀做「火災逃生防護演練」，在實施以「逃生緩降機」自高樓逃離火場演練時，不幸發生緩降機纜繩斷裂情事，肇致該名消防隊員墜落重傷之意外。



從上述案例可以發現，平日對設施、裝備保養及檢查的重要性，目前本分局之各項設施或裝備，承辦人員均依相關規定實施維護、保養，為維護機關設施安全，政風室以定期或不定期方式會同相關人員實施檢查，避免當緊急事故發生時，該設施或裝備無法發揮其應有的效能，造成產物損失擴大及人員之傷亡。所以同仁執行各項設施維護或保養時，應秉持「有備無患」之觀念，才能使既有設施或裝備發揮其最大之效能，以確保機關及人員的安全。