



分離式室外主機

符號	數量	能力		壓縮機	變頻	電 源	消耗電力 (KW)	參考尺寸 (MM)	配管尺寸 (MM)	備 註
		冷房 Kcal/hr	暖房 Kcal/hr							
⑧	2	6300	-	7.1KW X1	-	1/220/60	2.59	1/220/60	Φ25	採用環保冷媒

分離式室內機

符號	數量	型式	室內機		電 源	風扇		參考尺寸 (MM)	配管尺寸 (MM)	備 註
			冷房能力 Kcal/hr	暖房能力 Kcal/hr		電力 (W)	風量 (CFM)			
FC-1	2	吊隱型	6300	-	1/220/60	131x1	800	131x1	Φ25	採用環保冷媒

修正 REVISIONS	日期 DATE	說明 DESCRIPTIONS	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	核對 CHECKED BY	比例尺 SCALE	日期 DATE
						A1:1/50 A3:1/100	
方之圓室內裝修設計有限公司 Fang-Yuan Interior Design							
藥癮者復健中心整修工程				空調配置平面圖			
圖號 DRAWING NO.	張號 SHEET NO.	業務號 JOB NO.					
AC-01	/						